

עבור תאריך 21/06/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

## רשימת מתקנים מאלצים

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

### ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.

- יחידות בהכנסה לניצול: אין
- יחידות בניסוי: מ"ד 6, חגית 19, גזר 30+40, אורות פנינה 35,45, דוראד 12,22.
- יחידות TS : אין צפי.
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : רידינג 3+4.
- יחידות מונעות עקב אילוצי רשת:

### תכנון ויסות LFC:

- חז"י: 5 מחז"מים מסוג F .

### אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- הגבלת הפעלת יח' 5-1 באורות יוסף בשל קושי בהעברת אנרגיה ברשת 161 ק"ו בין השעות 09:00-17:00 .