

עבור תאריך 03/12/22 הפצה Day Ahead - דף מדיניות לשיקולי תכנון

רשימת מתקנים מאלצים

- המעגל כחול-לבן 400 ק"ו קיסריה – גזר
- המעגל שחור 400 ק"ו קיסריה – פתח תקווה

מעגל/ציוד	תיאור
-----------	-------

ייצור

- מדיניות הפעלת יחידות פחמיות במינימום על פי היתר הפליטה.
- בוטלה הגבלת גז באחוזים.
- מתקנים להספקת גז מחוץ לניצול : אין
- יחידות בהכנסה לניצול/קבלה : אין
- יחידות בניסוי: אין
- יחידות TS : באר טוביה, אשכול 34, חגית 19, אלון תבור MRC
- יחידות מוסבות בעבודת לילה : אין
- יחידות מועמסות/מונעות עקב אילוצי רשת: אין

תכנון ויסות LFC:

- חח"י: 5 מחז"מים מסוג F

אחר:

- הגבלת גז שעתית- עד 75,000 MMBTU לכל משק החשמל
- לצורך עבודות רשת בין התאריכים 27.11.22 בשעה 18:00 עד התאריך 2.12.22 בשעה 6:00 נדרש להניע יחידה נוספת באורות רבין במסדר 161 ק"ו.
- על פי החלטת המשרד להגנת הסביבה – היתר פליטה – היח' המוסבות (אשכול) יוצאות מניצול ויסונכרו לרשת לטובת פרוצדורות מכירה בלבד.
- PART LOAD דליה 11,21